

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 227-71-99 (onkvot@mchskrsk.ru)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Дивногорск

663091, г. Дивногорск, ул. Бочкина, 37, тел. 8(391) 3-79-32 (divbal-85@mail.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 76

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Юридическому лицу – Муниципальному бюджетному дошкольному

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

образовательному учреждению Детский сад № 4

владельца собственности, имущества и т.п.

(далее – МБДОУ д/с № 4)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 04.08.2021 № 76 в период с 10:00 часов 24 августа 2021 по 14:30 часов 03 сентября 2021 государственным инспектором по МО г. Дивногорск Красноярского края по пожарному надзору Ревченковым Сергеем Юрьевичем, совместно с заместителем заведующего МБДОУ д/с № 4 – Васильевой Светланой Дмитриевной проведена плановая выездная проверка объекта защиты - МБДОУ д/с № 4, расположенного по адресу: г. Дивногорск, п. Усть-Мана, ул. Комсомольская, 54.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1.	Расположенные на территории филиала МБДОУ д/с № 4 (п. Усть-Мана, ул. Комсомольская 54) пожарные щиты (в количестве трех единиц (штук)) не укомплектованы согласно Приложению 7 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (по факту на пожарных	п. 410 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложению N 7.	10.12.2021 г.

	щитах отсутствуют покрывало для изоляции очага возгорания)		
2.	В группе «Умка» филиала МБДОУ д/с № 4 (п. Усть-Мана, ул. Комсомольская 54) установлены двери (в количестве двух штук) с остеклением которые не имеют защищенных решеток, (высота от пола до остекления ниже 1,2 метра)	<p>ч. 4 ст. 4 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.</p> <p>п. 7.1.8 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"</p> <p>На остекленных дверях в детских дошкольных учреждениях, школах, в домах отдыха и санаториях для родителей с детьми, как правило, должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м с обеих сторон двери. Допускается вместо указанных решеток использование стекла с классом защиты не ниже SM4 по ГОСТ 30826 или противопожарных дверей.</p> <p>5.3.25 СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"</p> <p>На остекленных дверях в домах отдыха и санаториях для родителей с детьми должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м.</p> <p>6.36 СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения"</p> <p>На остекленных дверях в зданиях ДОО, школ, домов отдыха и санаториев для родителей с детьми должны быть предусмотрены защитные решетки высотой от пола не менее 1,2 м. Для применяемого стекла класса А3 и более решетки не требуются.</p>	10.12.2021 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
по МО г. Дивногорск
Красноярского края
по пожарному надзору
«03» сентября 2021 г.



Предписание для исполнения получил(-а):
ВрИО заведующего МБДОУ д/с № 4
«03» сентября 2021 г.

Т.Н. Попова
подпись)

Т.Н. Попова